



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Belchatowie
97-400 Belchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9**

tel. :44 634-90-00,44 633-83-08, 44 633-83-09,

fax: 44 634-90-05, 44 633-83-06

e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl

www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360

Wysokość kapitału zakładowego: 80 977 900,00 zł

Belchatów, dnia 2014-05-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowa nowego oraz wymiana istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy halą odleźniaczy a zbiornikami, wraz z regeneracją komory zasuw”.
Nr sprawy: 5/SK/TUW/2014

Działając na podstawie §14 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Belchatowie udzielamy wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie:

Czy wymóg przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. II.7 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca do renowacji komory zasuw (poziom -1) przy użyciu następujących materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie:

1. Zaprawa do ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych Eurocret MKH (lub równoważny);
2. Zaprawa do warstw wyrównawczych Topolit Kanalsaniermortel (lub równoważny);
3. Chemoodporną powłoką poliuretanową DNTR 500WP (polimocznik 100%) w technologii polyurea – musi okazać na ww. materiały atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, a w konsekwencji uzyskać ocenę higieniczną materiałów i wyrobów zastosowanych do dystrybucji wody oraz pozytywną ocenę higieniczną PPIS w Belchatowie uprawniającą właściciela sieci do włączenia wykonanych instalacji do eksploatacji w systemie uzdatniania wody po zakończeniu etapu prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U nr 61 z 2007 r., poz. 417 par. 18 p.4).

Oraz czy zastosowanie ww. materiałów, bez atestów Państwowego Zakładu Higieny oraz ocen higienicznych, o których mowa powyżej będzie stanowić naruszenie postanowień SIWZ oraz ewentualnej umowy wykonawczej zawartej z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Tak, na materiały użyte do renowacji komory zasuw, tj.:

1. Zaprawa do ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych EuroCret MKH (lub równoważny);
2. Zaprawa do warstw wyrównawczych Topolit Kanalsaniermörtel (lub równoważny);
3. Chemoodporną powłoką poliuretanową DNTR 500WP (polimocznik 100%) w technologii Polyurea

- należy przedstawić atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny oraz uzyskać ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie. Zastosowanie ww. materiałów bez atestów PZH i ocen higienicznych będzie naruszeniem zapisów SIWZ oraz umowy. Na pozostałe materiały pomocnicze użyte do prac związanych z etapem III nie służących do dystrybucji wody (zgodnie z art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417, z późniejszymi zmianami), Zamawiający nie wymaga atestów PZH i ocen higienicznych. W załączeniu przedstawiamy korespondencję Zamawiającego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Belchatowie dotyczącą uzyskania opinii sanitarnej na prowadzenie prac związanych z etapem III.

Zamawiający informuje również, że przystąpienie do wykonywania prac III etapu może nastąpić po zakończeniu prac montażowych opisanych w I i II etapie.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Ryszard Błażejowski