



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o.

ul.Św.Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów

tel. 44 634 90 00, 44 633 83 08, 44 633 83 09 e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
fax. 44 634 90 05, 44 633 83 06 **www.wodkan-belchatow.pl**

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360 Wysokość kapitału zakładowego: 83 377 900,00 zł

Bełchatów, dn. 05.04.2016 r.

Dotyczy: „Modernizacji chlorowni” Nr sprawy 12/SK/UW/2016.

Działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Regulaminu Udzielania Zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. udzielamy wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie 1: Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. pkt. 1.12" Montaż drzwi zewnętrznych " - proszę o podanie klasy antywłamaniowej drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podstawowej ochrony przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej.

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuszcza użycie foli przyciemniających szyby o następujących parametrach:

- folia zewnętrzna przyciemnienie 80 %
- folia wewnętrzna przyciemnienie 86 %

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza użycie foli przyciemniających szyby o przedstawionych parametrach.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Kopek