



# ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WOD.-KAN.” Spółka z o.o.

ul.Św.Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów

tel. 44 634 90 00, 44 633 83 08, 44 633 83 09 e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl

fax. 44 634 90 05, 44 633 83 06

[www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl)

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360 Wysokość kapitału zakładowego: 83 377 900,00 zł

Bełchatów, dn. 04.04.2016 r.

**Dotyczy: „Modernizacji chlorowni” Nr sprawy 12/SK/UW/2016.**

Działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Regulaminu Udzielania Zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. udzielamy wyjaśnień treści SIWZ:

**Pytanie 1:** Proszę o podanie koloru okna wewnętrznego PVC stanowiącego podgląd pracy urządzeń.

**Odpowiedź:** Kolor okna wewnętrznego PVC stanowiącego podgląd pracy urządzeń – biały.

**Pytanie 2:** Proszę o podanie koloru parapetów podokiennych z PVC.

**Odpowiedź:** Kolor parapetów podokiennych z PVC – biały.

**Pytanie 3:** Proszę o podanie koloru oraz parametrów wewnętrznej farby lateksowej zmywalnej.

**Odpowiedź:** Do malowania ścian i sufitów należy zastosować lateksową farbę z technologią ceramiczną do ścian i sufitów Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt [3], kolor - "[Just joy](#), Tikkurila Kolory Nastrojów".

**Pytanie 4:** Proszę o podanie koloru szafek BHP, koloru i typu szafek gospodarczych, a także koloru i materiału z jakiego ma być wykonany stolik/lawa.

**Odpowiedź:**

Kolor szafek BHP – RAL 5010.

Kolor szafek gospodarczych – brak wymagań Zamawiającego.

Typ szafek gospodarczych – **Classic KETER.**

Kolor stolika/lawy - olcha.

Materiał z jakiego ma być wykonany stolik/lawa - płyta laminowana.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gresu nieszkliwionego technicznego o wymiarach 30x30 cm? Format 40x40cm oraz 33x25cm nie są dostępne jako gres nieszkliwiony techniczny o podanych parametrach.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie gresu nieszkliwionego technicznego o wymiarach 30x30 cm.

**Pytanie 6:** Proszę o podanie rodzaju i parametrów preparatu jakim należy impregnować płytki oraz fugę.

**Odpowiedź:** Do impregnacji płytek oraz fugi należy zastosować preparat zabezpieczający płytki i fugi przed zabrudzeniami. Do tego celu należy użyć impregnatu przeznaczonego do gresów nieszkliwionych technicznych oraz impregnatu przeznaczonego do fug epoksydowych.

**Pytanie 7:** Czy podane wentylatory w instalacji wentylacji na pewno mają posiadać właściwość przeciwwybuchową?

**Odpowiedź:** Tak, podane wentylatory w instalacji wentylacji mają posiadać właściwość przeciwwybuchową.

**Pytanie 8:** Czy nowa zamontowana instalacja wentylacji ma być malowana tak, jak to wygląda obecnie? Jeśli tak to jakie są wytyczne technologii malowania.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga malowania instalacji wentylacyjnej (nie dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego podpory wentylatora wywiewnego zgodnie z SIWZ).

Zatwierdził:  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
mgr Piotr Kopek