



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o.

ul.Św.Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów

tel. 44 634 90 00, 44 633 83 08, 44 633 83 09 e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl

fax. 44 634 90 05, 44 633 83 06

www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360 Wysokość kapitału zakładowego: 83 377 900,00 zł

Bełchatów, dn. 11.04.2016 r.

Dotyczy: „Modernizacji chlorowni” Nr sprawy 12/SK/UW/2016.

Działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Regulaminu Udzielania Zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. udzielamy wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie 1: Czy rury instalacji podchlorynu mogą być typu pp. pn 20 zgrzewane tradycyjnie?

Odpowiedź: Rury o parametrach zgodnie z SIWZ, połączenie rur w sposób nie powodujący powstawanie wewnętrznych wypływek.

Pytanie 2: Po czyjej stronie jest wykonanie podłączeń elektrycznych pomp chlorowania?

Odpowiedź: Zamawiający wykona podłączenie elektryczne do pomp chlorowania, zgodnie z SIWZ.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Kopek