

Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres pocztowy: ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9

Miejscowość: Belchatów **Kod pocztowy:** 97-400

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Jednostka Realizująca Projekt **Tel.:** 691941569

Osoba do kontaktów: Ewa Skorupa

E-mail: jrp@wodkan-belchatow.pl **Faks:** 48 44 633 83 06 w. 37

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

OGólny adres instytucji zamawiającej (URL): <http://www.wodkan-belchatow.pl>

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

- Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
- Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) OPIS**

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kontrakt 01 - „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki”, realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.
Modernizacja Ujęcia Wody obejmuje:

1. Budowę centralnego systemu sterowania i wizualizacji na:

a) obiektach Stacji Uzdatniania Wody, w tym:

pompowni II° (pompy tłoczne nr 1, 2, 3, 4 i 5; pompy do płukania),

Centralnej Dyspozytorni SUW,

hali odżelaziaczy,

chlorowni,

komorze zasuw,

zbiornikach wody,

b) studniach głębinowych nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (8 szt.),

c) przepompowniach ścieków, w tym:

przepompowni ścieków przy ul. Cegielnianej,

przepompowni ścieków Politanice I,

przepompowni ścieków Politanice II,

przepompowni ścieków Grocholice,

przepompowni ścieków SUW,

d) hydroforniach osiedlowych, w tym:

hydroforni Binków,

hydroforni Os. Dolnośląskie I,

hydroforni Os. Dolnośląskie II,

e) oczyszczalni ścieków przy ul. Piotrkowskiej 110 – budowa stanowiska dyspozytorskiego w zakresie dotyczącym sterowania i wizualizacji przepompowniami ścieków,

f) siedzibie „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 – budowa stanowiska dyspozytorskiego,

2. Modernizację części technologicznej, obejmującą:

a) wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej PE100 PN16 SDR11 w wykopach otwartych:

Sieć wodociągowa w wykopach otwartych (m)

DN 500 mm DN 315 mm DN 250 mm

77,1 33,8 91,5

b) renowację istniejącego rurociągu Ø250 i Ø300 na odcinku od włączenia studni 2 do istniejącej komory zasuw na terenie SUW przy pomocy wykładziny polietylenowej ciasno pasowanej we wnętrzu odnawianego przewodu – wraz z przebudową i modernizacją istniejącego uzbrojenia rurociągu:

Wykładzina PE w istniejących rurociągach (m)

DN 315 mm

DN 250 mm

1015,1 790,35

c) wymianę pomp głębinowych, rurociągów, uzbrojenia, instalacji elektrycznej w studniach i obudowach studni nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10,

d) wykonanie odwodnienia wodociągu z rur PE Ø160 o długości 2 m,

e) rozbiórkę nasypów i stropów obudów studni 2, 4 i 6 oraz montaż nowych obudów,

f) modernizację pompowni II°, w tym:

wymianę istniejących pomp tłocznych na zestaw pompowy pracujący w układzie składającym się z czterech pomp, wymianę istniejącej pompy odwadniającej pomieszczenie hali pompowni II° na pompę monoblokową jednostopniową,

wymianę dwóch pomp wody popłucznej,

demontaż pompy rezerwowej,

zainstalowanie opomiarowania,

demontaż starej armatury i montaż nowej,

demontaż starego orurowania i montaż nowego,

g) modernizację hali odżelaziaczy, w tym:

Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"

wymianę armatury,
wymianę orurowania,
wymianę dwóch istniejących pomp odwadniających pomieszczenie hali odżelaziaczy na pompy monoblokowe jednostopniowe,
wymiana sprężarki powietrza,
zainstalowanie opomiarowania,
zainstalowanie próbopobieraka,
h) modernizację komory zasuw, w tym:
demontaż starych zasuw sterowanych ręcznie i montaż nowych,
wymianę pompy odwadniającej pomieszczenie komory zasuw na pompę monoblokową,
zainstalowanie opomiarowania,
i) opomiarowanie zbiorników wody.

3. Prace adaptacyjne pomieszczeń SUW, w tym;

a) adaptację pomieszczenia pompowni II ° polegającą na:

demontażu wszystkich istniejących płytek ceramicznych (posadzka, ściany, fundamenty pomp),
ułożeniu nowych płytek ceramicznych w miejsce zdemontowanych (kolor uzgodnić z Zamawiającym):
powierzchnia płytek podłogowych antypoślizgowych o współczynniku antypoślizgowości R12 – 143 m²
powierzchnia płytek ściennych – 267 m²
pomalowaniu ścian i sufitu farbą emulsyjną białą (krycie podwójne) – powierzchnia 464 m²,
pomalowaniu belek dwuteowych (4 szt.), elementów wentylacji (wywietrzaków 2 szt.), schodów metalowych (2 szt.) wraz z poręczami oraz istniejących rurek odwadniających (kolor uzgodnić z Zamawiającym) – powierzchnia 82 m²,

b) adaptację hali odżelaziaczy polegającą:

demontażu istniejących krat pomostowych stalowych,
montażu krat pomostowych z TWS 1000x800 mm – 368 szt. (obciążenie ok. 7 t),
montażu krat pomostowych z TWS 1000x2000 mm – 32 szt. (obciążenie ok. 7 t),
montażu konstrukcji wsporczej dwuteownik 100 – 3200 kg.

c) adaptację chlorowni polegającą na wykonaniu wszelkich czynności odtworzeniowych (kute ściany i posadzka pod okablowanie) w celu przywrócenia estetyki pomieszczenia,

d) adaptację pomieszczenia Centralnej Dyspozytorni SUW, polegającą na:

demontażu starych szaf sterowniczych i pulpitu,
wymianie instalacji elektrycznych na potrzeby nowozainstalowanych urządzeń,
wymianie oświetlenia ogólnego i miejscowego,
demontażu wszystkich istniejących płytek ceramicznych (posadzka, ściany),
ułożeniu nowych płytek ceramicznych w miejsce zdemontowanych (kolor uzgodnić z Zamawiającym):
• powierzchnia płytek podłogowych o współczynniku antypoślizgowości R9 – 40 m²,
• powierzchnia płytek ściennych – 48 m²,
demontażu starego sufitu podwieszanego i montażu nowego sufitu podwieszanego w związku z wymianą oświetlenia – powierzchnia 42 m²,
pomalowaniu ścian farbą emulsyjną białą (krycie podwójne) – powierzchnia 46 m²,
wyposażeniu w 4-miejscowy pulpit dyspozytorski z szufladami na dokumenty operatorów, miejscem na komputery, drukarkę, system łączności,
wydzieleniu miejsca na klimatyzowaną szafę serwerów.

Realizacja robót odbywać się będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo – finansowego, do którego założenia zostały zawarte w załączniku do projektu umowy. Zakłada się siedem płatności wynagrodzenia w powiązaniu z zaangażowaniem wynikającym z Harmonogramu, którego ostateczny kształt zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą zgodnie z zapisami § 1 pkt. 8 lit. e) załączonego do SIWZ projektu umowy. Przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia wybrany Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu:

1. Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty) uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do izb samorządu zawodowego osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. Jeżeli po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane, osoba zmieniła imię lub nazwisko, do oferty należy załączyć poświadczoną za zgodność kopię dokumentu potwierdzającego te zmiany.

2. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 2 000 000 PLN wraz z dowodem jej opłacenia.

3. Wykaz posiadanego sprzętu, niezbędnego do wykonania zamówienia, sporządzony w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Minimalne wymagania, dotyczące ilości i rodzajów sprzętu zawarte są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"**II.1.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45000000	
Dodatkowe przedmioty	45100000	
	45110000	
	45200000	
	45230000	
	45310000	
	45311000	
	45400000	

Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) RODZAJ PROCEDURY****IV.1.1) Rodzaj procedury** (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający** (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

JRP.ZP-7/2010

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
- OJS eSender

Login: ENOTICES_wodkanbel

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-112161 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S 167-256007	z dnia 28/08/2010	(dd/mm/rrrr)
--	----------------------	--------------

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/08/2010 (dd/mm/rrrr)

Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"**SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE****VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY***(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)*

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA*(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)*

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
<input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
<input type="radio"/> Wszystkich części
<input type="radio"/> Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA*(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)***VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.**

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
III.2.3)	Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie: a) Minimum jednej roboty budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono renowację co najmniej 500 mb sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 200;	Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie: a) Minimum jednej roboty budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono renowację co najmniej 500 mb sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej lub/i kanalizacji

Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		deszczowej o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 200;

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
IV.3.4)	13/10/2010	09:45	02/11/2010	09:45
IV.3.8)	13/10/2010	10:00	02/11/2010	10:00

Kontrakt 01 "Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki"**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
Oficjalna nazwa:	
Adres pocztowy:	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	Tel.:
Punkt kontaktowy:	
Osoba do kontaktów:	Faks:
E-mail:	
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

Zmodyfikowano treść SIWZ:

DP 1.2. OPZ K1 - Projekt Budowlano - Wykonawczy. Wczęści dotyczącej automatyki i sterowania, hydrauliki, robót budowlanych:

1. Zmieniono Tabelę II zestawienie armatury - pompownia II stopnia, hala odzłaziaczy, komora zasuw.
2. Zmieniono rysunek 1.1. rysunek izometryczny 0222-1/2009 - pompownia II stopnia.
3. Zmieniono rysunek 1.2. rysunek izometryczny 0222-2/2009 - hala odzłaziaczy.

Część technologiczna (hydraulika):

1. Zmieniono rysunek 1.1. rysunek izometryczny 0222-1/2009 - pompownia II stopnia
2. Zmieniono rysunek 1.2. rysunek izometryczny 0222-2/2009 - hala odzłaziaczy

Popmy do płukania - załączono poprawione schematy montażowo - rozwinięte

Pompy tłoczne 1,2,3,4 - załączono poprawione schematy montażowo - rozwinięte.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

08/10/2010 (dd/mm/rrrr)