

Bełchatów, dn. 03.11.2010 r.

## WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 01 „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki” w Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

**Pytanie 1:** „Czy w ramach wycenianego zakresu prac wymagane jest doprowadzenie do nowych szaf rozdzielczych i sterowniczych na terenie SUW (pomp tłocznych 1, 2, 3, 4, pomp płuczących, odżelaziaczy, zbiornika wody z komorą zasuw) nowych linii zasilających z rozdzielni NN i czy należy odpowiednio zmodernizować pola w tej rozdzielni?”

**Odpowiedź:** *Na terenie SUW nowe szafy rozdzielcze i sterownicze należy podłączyć do istniejących linii zasilających z rozdzielni nn oraz nie należy modernizować pól w tej rozdzielni.*

**Pytanie 2:** „Czy w obszarze SUW można wykorzystać istniejące linie zasilające z rozdzielni NN demontowane szafy rozdzielcze jeżeli będą spełniać wymogi projektowe?”

**Odpowiedź:** *Na terenie SUW należy pozostawić istniejące linie zasilające z rozdzielni nn do wymienionych szaf rozdzielczych.*

**Pytanie 3:** „Czy Zamawiający zapewni doprowadzenie zasilania elektrycznego do obiektu „Przepompownia ścieków „Cegielniana”?”

**Odpowiedź:** *Zamawiający zapewni doprowadzenie zasilania elektrycznego do obiektu Przepompownia ścieków „Cegielniana”.*

**Pytanie 4:** „Jak Zamawiający przewiduje zabezpieczenie terenu na którym znajdują się hydrofornie osiedlowe. W obecnym stanie są to obiekty ogólnodostępne praktycznie włącznie z dachem, na którym mają zostać zamontowane anteny.”

**Odpowiedź:** *Sposób zabezpieczenia terenu nie jest objęty specyfikacją i nie będzie realizowany w przedmiotowym kontrakcie.*

**Pytanie 5:** „Czy w zakresie oferty powinno znajdować się wykonanie szaf rozdzielczo – sterowniczych, systemu komunikacji radiowej oraz systemu Moby dla obiektów jeszcze nie istniejących (przepompownie ścieków Politanice i Politanice II)?”

**Odpowiedź:** *W zakresie oferty powinno znajdować się wykonanie szaf dla systemu komunikacji radiowej oraz system Moby dla przepompowni ścieków Politanice I i Politanice II. Szafy rozdzielczo – sterownicze objęte są oddzielnym kontraktem.*

**Pytanie 6:** „W związku z w/w zamówieniem prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie zasuw nożowych zasuwami klinowymi lub przepustnicami stosowanymi standardowo na stacjach wodociągowych?”

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian, należy wykonać zgodnie z SIWZ.*

Podpisał:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr inż. Sylwester Melon  
Wiceprezes Zarządu – Dyrektor DS Rozwoju i Utrzymania Ruchu –  
mgr inż. Ryszard Błażejowski