

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 01 „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki” w Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1: „W „Opisie przedmiotu zamówienia Projekt Budowlany – Wykonawczy” Tabela I Zestawienie urządzeń Hala Odżelaziaczy Ip.3. jest wyszczególniona Pompa monoblokowa jednostopniowa typ LFP50JM160 (lub równoważny) SILNIK: N=0,37 kW, n+1400 1/min, szt.4.

W układach sterowania i automatyki nie ma sterowania tymi pompami – czy należy zaprojektować sterowanie? Jeśli tak to proszę o podanie algorytmu sterowania i w jakich szafach sterowniczych ma być zbudowana aparatura sterująca.

Odpowiedź: *Układy sterowania nie obejmują pompy monoblokowej a sterowanie to nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.*

Pytanie 2: „Część IIIA- Opis przedmiotu zamówienia; Projekt Budowlano – Wykonawczy Nazwa Zamówienia: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” Kontrakt 01 – „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki”. Strona 38 – 10.11.3.5. Koncepcja realizacji sieci komunikacyjnej dla systemu monitoringu TV przedstawiono 3 tabele aparatury monitorującej Tabela 1 i 2 ma taki sam tytuł, jeśli jest to prawidłowo to gdzie ma być montowana ta aparatura?

Odpowiedź: *Tabela nr 2 na stronie 38 pkt. 10.11.3.5 winna mieć nazwę: „Zestawienie aparatury do rejestracji i monitoringu na każdej studni głębinowej”.*

Pytanie 3: „Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się m. in. doświadczeniem w zakresie: „minimum jednej roboty budowlanej ramach której wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono renowacje co najmniej 500 mb sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 200”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku , jeśli wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu co najmniej 500 mb sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 200 mm?”

Odpowiedź: *Tak*

Podpisał:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr inż. Sylwester Melon
Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Ruchu -
mgr inż. Ryszard Błażejowski