

Bełchatów, dn. 16.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 01 „Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki” w Bełchatowie w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1: „Zamawiający określił warunek udziału w pkt. 8.1 c) SIWZ podając zdolność produkcyjną stacji uzdatniania wody 15 tys. m³/d, jednocześnie określił zakres roboty budowlanej. Prosimy o modyfikację warunku udziału polegającą na wykazaniu się doświadczeniem w realizacji SUW o wydajności średniodobowej co najmniej 15 tys. m³/d oraz doświadczeniu w budowie lub modernizację jednej przepompowni II stopnia, budowie lub modernizację studni głębinowych, budowie systemu sterowania i wizualizacji, na który składa się budowa centralnej sterowni/dyspozytorni obiektu, wykonywanych w ramach różnych zadań.

Stacje Uzdatniania Wody o wydajności 15 tys. m³/d zaliczają się do dużych, które często bazują na wodach powierzchniowych a nie głębinowych, stąd trudność w jednoczesnym spełnieniu postawionego przez zamawiającego warunku udziału. Wykonawca dysponuje doświadczeniem w budowie przepompowni o różnej wielkości, budowie i modernizacji studni głębinowych czy systemów sterowania i wizualizacji. Tak postawiony warunek może ograniczyć krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji przedmiotowego zadania.”

Odpowiedź: *Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy treści SIWZ pod kątem warunków udziału Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ.*

Podpisał:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr inż. Sylwester Melon
Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Ruchu -
mgr inż. Ryszard Błażejowski