

## WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Bełchatów, dn. 09.11.2010r.

Dotyczy: Kontrakt 08 „Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociagowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

**Pytanie 1:** „Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 300 – Ø 150 z rur kamionkowych o łącznej długości 11086,86 m metodą ciasno pasowaną z rur PE?”

***Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie do renowacji kanalizacji metodą ciasno pasowaną z rur PE o ile metoda ta spełni wszystkie warunki zawarte w OPZ.*

**Pytanie 2:** „Prosimy o udostępnienie rysunków ulicy Lipowej, ul. Sienkiewicza oraz ul. Kwiatowej w Bełchatowie.”

***Odpowiedź:** Rysunki dotyczące renowacji kanalizacji w ulicy Lipowej, ul. Sienkiewicza oraz ulicy Kwiatowej w Bełchatowie znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego. Ogłoszenie zamówienia przetargowego.*

Podpisał:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr inż. Sylwester Melon